

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 «И», тел. 54-07-42, E-mail: mchs@ab.ru

Территориальный отдел НД №8 по г. Новоалтайску и районам УНДи ПР ГУ МЧС России по АК
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, тел. 4-70-08; 4-61-09

(наименование органа государственного контроля (надзора) и/или органа муниципального контроля)

г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22

(место составления акта)

“ 28 ” мая 20 15 г.

(дата составления акта)

11 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 459

По адресу /адресам: 658080, Алтайский край, город Новоалтайск, ул. Анатолия, 13

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 459 от « 24 » апреля 2015 г. начальника
территориального отдела НД №8 - главного государственного инспектора г. Новоалтайска и
районов по пожарному надзору Еременко Евгения Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 30 г. Новоалтайска» (сокращенное наименование: МБОУ СОШ
№ 30 г. Новоалтайска) ОГРН 1022200767599, ИНН 2208008161, юридический адрес - 658080,
Алтайский край, город Новоалтайск, ул. Анатолия, 13, место фактического осуществления
деятельности - 658080, Алтайский край, город Новоалтайск, ул. Анатолия, 13. Наименование
объекта: здания, помещения и территория. Правообладатель: МБОУ СОШ № 30 г.
Новоалтайска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 14 » мая 2015 г. с 10 ч. 30 мин. по 11 ч. 30 мин.; продолжительность 1 час

« 21 » мая 2015 г. с 14 ч. 30 мин. по 15 ч. 00 мин.; продолжительность 30 минут

« 25 » мая 2015 г. с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.; продолжительность 1 час

« 28 » мая 2015 г. с 10 ч. 30 мин. по 11 ч. 00 мин.; продолжительность 30 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: три часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел надзорной деятельности № 8 по г. Новоалтайску и
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной
проверки) директор МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска Харламова Надежда Валентиновна 30
апреля 2015 года в 15 часов 00 минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

согласование проведения проверки не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Харламова Наталья Александровна - государственный инспектор г. Новоалтайска и районов по пожарному надзору, начальник сектора ИиИР ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю» Курбатов Анатолий Александрович, инженер ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю» Ильяшенко Антон Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска Харламова Надежда Валентиновна, заместитель директора по АХЧ Рябова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

▪ В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Руководителем организации не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 ППР в РФ	МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска
2.	Допущена эксплуатация автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ, параметры которых не соответствуют требованиям пожарной безопасности	п. 61 ППР в РФ	МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска
3.	Давление в пожарных кранах не соответствует нормам	п. 55 ППР в РФ	МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска
4.	Слуховое окно чердачного помещения не остеклено.	п. 2.1.17. ППБ 101-89*	МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска
5.	Допущено хранение горючих материалов в электрощитовой	п. 23 п/п Б ППР в РФ	МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска
6.	Допущена эксплуатация выключателя с повреждениями (тамбур запасного выхода)	п. 42 п/п Б ППР в РФ	МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска
7.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации из столовой и спорт. зала	п. 33 ППР в РФ	МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска

В ходе проведения проверки проведены:

- инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий»;
- тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации (30 работников, 330 учащихся).

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(Харламова Н.А.)

(Харламова Н.В.)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Инструкция «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий»;
2. Предписание № 459/1/145 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 28 мая 2015 года;
3. Протокол об административном правонарушении № 156 по ст. 20.4 ч.1, 3 КоАП РФ от 28 мая 2015 года;
4. Копия протокола № 296/15 от 14.05.15 г. проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений;
5. Копия протокола № 297/15 от 15.05.15 г. проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений;
6. Копия протокола № 299/15 от 15.05.15 г. проведенных технических измерений систем и отдельных элементов противопожарной защиты зданий, сооружений;
7. Копия технического заключения № 298 от 15.05.15 г. *e-mail*

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Новоалтайска и районов по пожарному надзору Харламова Н.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » мая 20 15



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
директор МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска Харламова Надежда Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » мая 20 15 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219